

# PŘÍPOJKA ELEKTŘINY K VODÁRNĚ NA P.Č. 125 V K.Ú. DUNAJOVICE

## **DODATEK č.1**

DOKUMENTACE PRO ÚR A SP

Investor : Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

Zpracoval : LK PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Dipl. Ing. Lukáš Kvídera  
Lužnice 182  
379 01 Třeboň

Leden 2012

## **a) Navržená změna připojení**

V průběhu vyřizování ohlášení stavby došlo k nutné korekci původního záměru a to v tom, že bude součástí dodávky stavby přípojky el.energie také kaplička pro umístění měření. K umístění dojde hned vedle stávající vyzděné kapličky s tím, že bude použit monolit o minimálních rozměrech tak, aby bylo možné připojení provést. Jedná se o produkt např. PMV 1V/2+SP100.

## **b) Upřesnění uložení kabelového vedení**

Kabelové vedení bude uloženo v boku stoky před ovocnými stromy s tím, že dojde k drobnému posunutí středu stoky. Krytí kabelu musí být zajištěno min.1,0m. Příkop okolo komunikace je v těchto místech posunut směrem od komunikace. V rámci dodávky stavebních prací dojde k urovnání dna stoky a její posunutí dle upřesnění na místě.

**Vypracoval :**  
**v Lužnici, dne :**

Ing. Lukáš Kvídera  
leden 2012