

## Obec Dunajovice

Dunajovice 4

379 01 Třeboň

IČ: 00512974

DIČ: CZ00512974

[podatelna@obecdunajovice.cz](mailto:podatelna@obecdunajovice.cz)

[www.obecdunajovice.cz](http://www.obecdunajovice.cz)

tel.: 384 722 615; mobil: 602 491 551

V Dunajovicích dne 12.3.2015

**Věc:** **DOPLNĚNÍ A UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Kanalizace a vodovod Dunajovice,**  
**2.etapa Kanalizační sběrač A“.**

Na základě žádosti jednoho z uchazečů o upřesnění zadávacích podmínek – rozpočtu a výkazu výměr zveřejňuje zadavatel toto doplnění:

- *Položky rozpočtu č. 6, 7, 10, 11 - není uvedeno množství ve výkazu výměr –*  
**celá stavba je v hornině třídy 3. Celkový objem vykopané horniny v m<sup>3</sup> je uveden v položkách rozpočtu č. 4, 5, 8 a 9.** Celá trasa vedení kanalizačního sběrače je v jílovém podloží.
- *Položka rozpočtu č. 35 – svařování potrubí PP, chybí specifikace varných spojek -*  
projektant i zadavatel **požaduje dvouplášťové PP potrubí s žebrem a s hrdlem SN 10, DN 300/6m** (z rozpočtu a výkazu výměr byl vymazán název potrubí a nebyl dopsán požadavek s hrdlem), tím došlo k nesrovnalosti. Položka rozpočtu č. 35 je chápána jako spojování a montáž potrubí, **ne jako svařování**. Proto není dána specifikace varných spojek.
- *Položka rozpočtu č. 37 – tlaková zkouška, chybí zajištění konců -*  
na místo tlakové zkoušky se provede **kamerová zkouška** těsnosti potrubí, z tohoto důvodu nejsou rozpočtovány položky pro zajištění konců potrubí. Výstupy z kamerové zkoušky budou předány zadavateli spolu s další dokumentací stavby při předání stavby

František Uhlíř  
Starosta obce